

福岡都市圏南部工場維持管理記録（１号炉）

更新日

令和8年7月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,914	2,694	62									
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	938	947	—									
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	161	161	—									
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	1	—									
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月13日	5月14日	—									
	測定結果通知日		—	5月7日	6月2日	—									
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	—									
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	0.5未満	0.5未満	—									
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	1未満	1	—									
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	31	33	—									
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—									
	測定結果通知日		—	—	—	—									
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—									

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和8年7月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	324	4,014	4,075									
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	942	949	937									
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	163	164									
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	1	1									
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	—	5月15日	6月3日									
	測定結果通知日		—	—	6月2日	7月1日									
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	—	0.001未満	0.001未満									
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	—	0.5未満	0.5未満									
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	—	1	1未満									
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	—	28	31									
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—									
	測定結果通知日		—	—	—	—									
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—									

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和8年7月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,944	3,985	4,037									
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	944	947	944									
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	159	160	161									
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	2	1									
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月14日	5月15日	6月3日									
	測定結果通知日		—	5月7日	6月2日	7月1日									
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	1未満	1未満	1									
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	36	36	40									
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—									
	測定結果通知日		—	—	—	—									
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—									

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）