

入札説明書等に係る質問回答書

令和7年11月21日

「令和8年度福岡都市圏南部工場余剰電力（非バイオマス電力）売却」に関する入札説明書等について、次のとおり質問がありましたので回答します。

総質問数		27問			
N o	資料名	頁	項目	質問等	回答
1	入札説明書	3	7の(5)	契約保証金免除についてですが、金融機関若しくは保証事業会社の保証以外に、過去の実績から判断等の免除はあるでしょうか。	過去の実績に基づく契約保証金の免除については、福岡都市圏南部環境事業組合財務規則第41条第3号に定めるとおりです。
2	入札説明書	6	8の(4)2)②	入札書について二重封筒は不要という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、二重封筒は不要です。
3	入札説明書	6	8の(4)2)③	「電力料金月別内訳書の電力料金は、1円未満の端数を切り捨てた金額とし、当該金額を合計すること」と記載がございますが、予定売電電力量に電力料金単価を掛けた合計（第7-2号様式 G列 電力料金）の時点で切り捨ててから、平日昼間と夜間休日の金額を合算したものが月毎の電力料金合計となる認識でよろしいでしょうか。	その認識で差し支えありません。
4	第7-1号様式		入札書	入札書に記載する日付は入札日、入札書記入日どちらでしょうか。	入札書には記入日を記載してください。
5	仕様書	2	10	月間（週ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW）、年間（月ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW）でご提出いただくことは可能でしょうか。	提出可能です。 売電電力量供給計画の提出につきましては、契約締結後に発注者と受注者との間で別途締結する運用申合書の中で、受注者からの要望を取り入れながら提出様式や提出期限等を決定します。
6	仕様書	2	12の(2)	運転開始日と設備IDをご教示ください。 設備IDの認定がされていない場合は、非化石価値認定手続きの際に電源登録が必要となりますが、資料等をご提出していただくことは可能でしょうか。	2016年4月1日に運転を開始しております。 設備IDにつきましては契約締結後通知いたします。
7	契約書	3	第8条	【通知書類の押印について（契約後）】 契約後に毎月お送りする計量値のお知らせ等の提出資料について電子印の会社印（角印）を使用しての提出でもよろしいでしょうか。	電子印の会社印（角印）の提出で差し支えありません。
8	契約書			【契約書について】 弊社から一般送配電事業者へ発電量調整供給申し込みを行う際に、一般送配電事業者の託送供給等約款における発電者に関わる項目に発電者として遵守することを承諾していただく必要があります。 そのため、契約書に「託送供給等約款を発電者として順守する」という文言を追記いただけますでしょうか。内容の変更が難しい場合、弊社様式の承諾書に捺印をいただくことは可能でしょうか。	契約書の追記については、契約締結までに協議の上、決めさせていただきます。 承諾書、覚書等の捺印については、契約書第14条のとおり、協力させていただきます。
9				【設備工事について】 契約期間内に設備工事の予定がある場合費用は発注者負担でよろしいでしょうか。	福岡都市圏南部工場の設備工事費用については発注者負担となります。
10	入札説明書 契約書	3 7	7の(5) 第26条	仕様書では落札の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付する旨、契約書では契約締結日までに納付する旨記載がございます。 落札を受けた日から7日以内に契約締結し、契約保証金も同期限までに納付する必要がある、という認識で間違いないでしょうか。 銀行等の金融機関の保証の場合、1か月程度時間を要する可能性がございますがよろしいでしょうか。	入札説明書記載のとおり金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。 保証の提出期日につきましても入札説明書記載のとおり7日以内に行っていただくこととなります。

N o	資料名	頁	項目	質問等	回答
11	入札説明書 契約書	3 7	7の(5) 第26条	契約保証金について、福岡都市圏南部環境事業組合財務規則の第41条(3)の減免条項は今回適用されないという認識でお間違いないでしょうか。	質問1の回答に同じ。
12	入札説明書	3	7の(5)	銀行保証書での納付を考えているのですが、発行するのに2週間ほど時間をいただくことは可能でしょうか。また、事前にメールにて保証内容をご確認いただくことは可能でしょうか。	質問10の回答に同じ。
13	入札説明書	6	8の(4)2)①	①の袋綴じについて、製本テープでの袋綴じでも問題ないでしょうか。また、表裏にする押印の場所の指定はございますでしょうか。	製本テープの袋綴じでも構いません。ただし、製本テープ上に押印するため、印影が滲まない素材を使用してください。
14	入札説明書	6	8の(4)2)②	②の封筒について封筒のご指定はございますでしょうか。(角2、角3等)また、二重封筒をする必要はないという認識でよろしいでしょうか。	封筒の指定はありません。 質問2の回答に同じく、二重封筒は不要です。
15	仕様書	2	12の(4)	発電側課金について、弊社が代理回収し電力料金と相殺し精算する認識でよろしいでしょうか。	その認識で差し支えありません。 契約書第7条4項の通知に合わせて、毎月の電気料金(買取料金)から発電側課金額を差し引いた金額を通知していただき、その金額をご請求させていただきます。
16				バイオマス比率の提出頻度をご教示いただけますでしょうか。	バイオマス比率は毎月測定し、月初第2開庁日までに前月分を一般送配電事業者にご連絡しております。
17	第7-1号様式		入札書	入札書に記載する日付のご教示をお願い致します。	質問4の回答に同じ。
18	契約書		発電側課金	契約書案に系統連系受電契約等にかかる条項がありませんでしたが契約書への条項追加または別途覚書の締結をお願いで来ますでしょうか。	質問8の回答に同じ。
19	契約書	3	第10条	請求書による支払と記載がありますが振込での対応可能でしょうか。納付書での支払となる場合、取引銀行について事前にお知らせ願います。	お支払金額確定後、振込先口座を記載した請求書を送付いたしますので、そちらにお振込みいただきます。
20	入札説明書	3	7の(5)	契約保証金については免除になる規定はない、という認識でお間違いないでしょうか。また納付期限については契約締結時までの提出でよろしかったでしょうか。	質問1の回答に同じ。
21	仕様書	1	4	バイオマス比率の通知は毎月いつ頃いただけますでしょうか。	質問16の回答のとおり、一般送配電事業者にご連絡しておりますが、ご要望があれば受注者にも同じタイミングでご連絡可能です。
22	仕様書	2	12	仕分け後の非FIT分の電力量の通知と発電側課金の通知については毎月いつ頃受領されておりますでしょうか。	毎月10日前後に受領しております。
23	仕様書	2	12	発電側課金にかかる契約電力についてご教示いただきたい。また、発電側課金の割引区分と割引単価についてご教示いただきたい。	発電側課金に係る契約電力は、契約電力の2,200kWに、前年1月から12月の非バイオマス比率実績の平均をかけた電力となります。(令和7年度実績:1,090kW) 発電側課金の系統設備効率化割引区分は「A-1」で単価は38.56円/kWです。(R7.11月時点)
24	仕様書	2	12	入札単価には発電側課金は含めず、電力単価と非化石価値を合算した単価を記載するという認識で良いか。また、発電側課金は市が負担する認識であるが、相殺方法は受給電力量料金から差し引かれるという認識で良いか?	入札単価についてはその認識で差し支えありません。発電側課金については、質問15の回答と同じです。
25	仕様書	2	12	定期点検補修以外の中間点検等の有無についてご教示いただきたい。また、令和8年度年間運転計画及び売電電力量計画をExcelにて提供いただきたい。	全炉停止による送電停止を伴う定期点検補修以外にも、3炉中1炉を停止して実施する点検は随時実施いたします。また、運転計画及び売電電力計画については、別添の参考資料をご確認ください。
26	仕様書	2	12	直近1年において、トラブル等による計画外停止が発生した回数およびそれぞれの停止期間についてご教示いただきたい。	直近1年の計画外停止は1回です。なお停止期間は令和7年9月18日～22日でした。
27				工事予定の有無についてご教示いただきたい。また、計量器交換等発生した場合等における工事費用はどちらが負担することになるかご教示いただきたい。	令和8年度において計量器・発電設備等の工事予定はございません。交換が必要になった際の費用負担は、受注者ではありません。