

福岡都市圏南部工場維持管理記録（１号炉）

更新日

令和7年4月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和6年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	4, 113	1, 276	—	4, 412	3, 870	3, 308	—	2, 177	4, 316	2, 206	3, 635	1, 129
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	954	946	—	940	934	935	—	945	957	964	951	941
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	162	—	163	160	161	—	165	164	164	166	164
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	1	—	1	2	2	—	2	1	1	1	1
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月9日	5月8日	—	7月5日	8月7日	9月6日	—	11月27日	12月5日	1月6日	2月3日	3月3日
	測定結果通知日		—	5月2日	5月30日	—	7月31日	9月2日	9月28日	—	12月17日	12月24日	1月20日	2月27日	3月22日
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.6	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	0.4未満	0.3未満	0.3未満	0.4未満
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (430以下)	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.5	0.3未満	0.5	0.3未満	0.2
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	40	47	—	37	29	35	—	42	40	45	39	39
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月7日	—	—	—	—	—	—	—
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	8月29日	—	—	—	—	—	—	—
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.00000016	—	—	—	—	—	—	—

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和7年4月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和6年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	—	3,235	4,201	4,551	4,005	3,876	4,217	2,245	913	2,130	3,725	4,015
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	—	937	932	937	937	937	936	940	939	955	943	940
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	—	163	163	165	163	163	163	164	159	164	167	164
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	—	2	1	0	0	1	1	1	3	2	1	0
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	—	5月13日	6月5日	7月9日	8月8日	9月9日	10月4日	11月7日	12月6日	1月7日	2月10日	3月4日
	測定結果通知日		—	—	5月30日	6月25日	7月31日	9月2日	9月28日	10月28日	11月28日	12月24日	1月20日	2月27日	3月22日
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (総量値2800)	—	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.4未満	0.4未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4未満	0.3未満
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (430以下)	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	—	43	40	40	33	36	40	30	52	45	41	43
	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月8日	—	—	—	—	—	—	—
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	測定結果通知日		—	—	—	—	—	8月29日	—	—	—	—	—	—	—
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.00000037	—	—	—	—	—	—	—

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和7年4月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和6年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	4,198	4,322	4,136	2,636	—	558	4,153	4,258	3,704	—	1,331	3,944
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	949	941	933	939	—	949	952	956	959	—	948	951
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	162	162	164	—	161	162	165	167	—	163	162
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	2	2	2	—	1	1	0	1	—	4	2
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月10日	5月9日	6月6日	7月10日	—	9月30日	10月7日	11月8日	12月29日	—	2月21日	3月5日
	測定結果通知日		—	5月2日	5月30日	6月25日	7月31日	—	10月17日	10月28日	11月28日	1月16日	—	3月7日	3月22日
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	0.4未満
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (430以下)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	—	0.3未満	0.3
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	42	53	37	39	—	29	38	44	31	—	36	29
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	—	9月30日	—	—	—	—	—	—
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—	—
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—	—	—	0.00000014	—	—	—	—	—	—

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）