

# 福岡都市圏南部工場維持管理記録（1号炉）

更新日

令和7年6月30日

|                        | 項目          |            | 地元協定値<br>(法規制値) | 令和7年度              |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                        |             |            |                 | 4月                 | 5月  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物<br>(可燃ごみ)        | 処理量         | t          | —               | —                  | 192 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス                   | 測定結果通知日     |            | —               | 連続記録計の平均値          |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼室ガス温度                | 測定結果        | ℃          | —               | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集塵器入口温度                | 測定結果        | ℃          | —               | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度                | 測定結果        | ppm        | —               | —                  | 3   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| たい積した<br>ばいじんの除去       | 冷却設備、ガス処理設備 |            | —               | 稼働中は常時実施           |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のばい煙量<br>またはばい煙濃度  | 排ガス採取日      |            | —               | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —               | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | ばいじん        | 測定結果       | g/m3N           | 0.01以下<br>(0.04以下) | —   | —  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 硫黄酸化物       | 測定結果       | ppm             | 30以下<br>(総量値2800)  | —   | —  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 塩化水素        | 測定結果       | ppm             | 30以下<br>(430以下)    | —   | —  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 窒素酸化物       | 測定結果       | ppm             | 100以下<br>(250以下)   | —   | —  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        |             |            |                 |                    |     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>ダイオキシン<br>類濃度 | 排ガス採取日      |            | —               | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —               | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果        | ng-TEQ/m3N | (0.1以下)         | —                  | —   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

# 福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和7年6月30日

|                        | 項目          |            | 地元協定値<br>(法規制値)             | 令和7年度     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                        |             |            |                             | 4月        | 5月       | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物<br>(可燃ごみ)        | 処理量         | t          | —                           | 3,843     | 4,193    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス                   | 測定結果通知日     |            | —                           | 連続記録計の平均値 |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼室ガス温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 951       | 945      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集塵器入口温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 162       | 163      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度                | 測定結果        | ppm        | —                           | 0         | 1        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| たい積した<br>ばいじんの除去       | 冷却設備、ガス処理設備 |            | —                           | 稼動中は常時実施  |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のばい煙量<br>またはばい煙濃度  | 排ガス採取日      |            | —                           | 4月17日     | 5月12日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | 5月1日      | 5月29日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | ばいじん        | 測定結果       | g/m3N<br>0.01以下<br>(0.04以下) | 0.0006未満  | 0.0006未満 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 硫黄酸化物       | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(総量値2800)    | 0.3未満     | 0.3未満    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 塩化水素        | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(430以下)      | 1         | 1        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 窒素酸化物       | 測定結果       | ppm<br>100以下<br>(250以下)     | 44        | 43       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>ダイオキシン<br>類濃度 | 排ガス採取日      |            | —                           | —         | —        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | —         | —        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果        | ng-TEQ/m3N | (0.1以下)                     | —         | —        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

# 福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和7年6月30日

|                        | 項目          |            | 地元協定値<br>(法規制値)             | 令和7年度     |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                        |             |            |                             | 4月        | 5月       | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物<br>(可燃ごみ)        | 処理量         | t          | —                           | 3,790     | 4,125    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス                   | 測定結果通知日     |            | —                           | 連続記録計の平均値 |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼室ガス温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 950       | 940      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集塵器入口温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 159       | 160      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度                | 測定結果        | ppm        | —                           | 1         | 2        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| たい積した<br>ばいじんの除去       | 冷却設備、ガス処理設備 |            | —                           | 稼動中は常時実施  |          |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のばい煙量<br>またはばい煙濃度  | 排ガス採取日      |            | —                           | 4月18日     | 5月13日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | 5月1日      | 5月29日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | ばいじん        | 測定結果       | g/m3N<br>0.01以下<br>(0.04以下) | 0.0006未満  | 0.0006未満 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 硫黄酸化物       | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(総量値2800)    | 0.3未満     | 0.3未満    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 塩化水素        | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(430以下)      | 1         | 1        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 窒素酸化物       | 測定結果       | ppm<br>100以下<br>(250以下)     | 41        | 37       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>ダイオキシン<br>類濃度 | 排ガス採取日      |            | —                           | —         | —        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | —         | —        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果        | ng-TEQ/m3N | (0.1以下)                     | —         | —        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）