

福岡都市圏南部工場維持管理記録（1号炉）

更新日

令和7年9月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和7年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	—	192	3,993	4,171	2,508							
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	—	—	944	940	926							
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	—	—	162	164	160							
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	—	3	1	1	1							
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	—	—	6月9日	7月7日	8月1日							
	測定結果通知日		—	—	—	6月28日	7月28日	8月28日							
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	—	—	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満							
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	—	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	—	—	4	0.5未満	1							
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	—	—	35	42	42							
	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月1日							
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	測定結果通知日		—	—	—	—	—	8月27日							
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.000023							

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和7年9月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和7年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,843	4,193	—	3,061	3,999							
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	951	945	—	952	947							
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	163	—	166	164							
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	0	1	—	0	0							
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月17日	5月12日	—	7月23日	8月4日							
	測定結果通知日		—	5月1日	5月29日	—	8月9日	8月28日							
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	0.0006未満	0.0006未満	—	0.0006未満	0.0006未満							
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	0.3未満							
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	1	1	—	1	1							
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	44	43	—	47	34							
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月4日							
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	8月27日							
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.000042							

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和7年9月30日

項目			地元協定値 (法規制値)	令和7年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,790	4,125	4,051	1,291	3,934							
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	950	940	936	934	935							
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	159	160	160	160	160							
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	2	3	2	2							
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月18日	5月13日	6月4日	7月8日	8月12日							
	測定結果通知日		—	5月1日	5月29日	6月13日	7月28日	8月28日							
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満							
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	1	1	6	0.4未満	2							
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	41	37	37	40	36							
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月12日							
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	9月8日							
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.0000016							

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）