

見積提案募集要項に係る質問の回答

NO	頁	項目番号							項目	質問等	回答
1	1	1							費用に係る提案全般	今回提出する見積提案書の費用は、入札時までの期間において民間事業者の創意・工夫、工法の改良・改善、調達方法の検討等により費用が異なる可能性も想定され、見積提案時の費用は概算であり、入札時に大きな変更も認められるものと理解します。	見積金額と入札価格は必ずしも一致する必要はないものと考えますが、この内容が最終的に企画提案に反映されることを期待します。
2	1	1							見積提案書徴収の目的及び定義	提出する見積提案書については、「要求水準書等を検討する上で使用するもの」と記載されておりますので、入札公告後に提出する提案書等及び同審査等において、見積提案書にて提示した内容が何らかの拘束力を与えるものではないと理解してよろしいでしょうか。また、何らかの拘束力がある場合は、その内容について具体的にご教示願います。	お見込みのとおりです。 見積提案書は、その後、技術ヒアリングを行う予定であり、この内容が最終的に企画提案に反映されることを期待します。
3	1	1							見積提案書徴収の目的及び定義	見積提案書徴収の目的として、「要求水準書等を検討する上で使用されるもの」と記載されておりますが、例えば、現段階で独自提案をしても、それが反映されて仕様書化されてしまえば、総合評価時の提案者の優位性は失われてしまいます。前述を踏まえて、以下の提案書については、提示した内容をどのように扱われるのかご教示ください。 ・第13号様式 施設保全計画についての考え方 ・第14号様式 売電を増加させるための提案 ・第17号様式 環境教育及び環境情報発信機能についての説明 ・第19号様式 設備などに係るリスク抽出シート	あくまでも、要求水準書等を検討する上で、提案書提出依頼を行っています。 独自の提案等については、要求水準書に詳細に反映することはありません。
4	1	1							見積提案書徴収の目的及び定義	「提出された見積提案書は、要求水準書等を検討する上で使用するものである。」とありますが、当該提案書にて提示する費用は限られた条件・時間で積算するものとなります。よって、最終的な入札費用との整合を求められるものではないと解釈してよろしいでしょうか。	No1をご参照下さい。
5	1	1							見積提案書徴収の目的及び定義	見積提案書の記載内容は、入札公告後に提出する技術提案書・価格提案書を拘束しないものと理解してよろしいでしょうか。	No2をご参照下さい。
6	1	1							見積提案書徴収の目的及び定義	『要求水準書等を検討する上で使用する』とありますが、当該目的であれば、ご提示の要求水準書(案)への意見・質問を民間事業者に募り、必要に応じて技術ヒアリングを行うことで民間事業者の提案の活用は可能と思量致します。それに対し、今回の入札と同等の資料提出や見積提案提出を入札参加要件とする等、実質的に2段階選抜と考える手続きは、民間事業者に対し時間的・費用的な負担を強いるものと思量致します。 見積提案提出の有無を入札参加資格要件から除外して頂きたいとお願い致します。 見積提案書(本書7頁添付資料2項記載の設計図書・提案書・事業費など)の内容の簡素化をご検討願います。	変更はありません。 募集要項のとおりとします。 要求水準書を確定させる上で見積図書を徴収する流れは一般的かつ必要なものであると考えます。
7	1	3			(2)				見積提案書の取り扱い	現時点においては、契約書案のご提示がありません。また総合評価時の評価基準も明確ではありません。従い、見積提案の精度を期待出来ない状況であると考えます。見積提案については、あくまでも参考の位置づけであり、本事業の入札公告以降の事業者選定作業において見積提案の内容について拘束されないと理解します。	お見込みのとおりです。
8	3	3			(1)				見積提案に関する応募資格要件	応募資格はプラントの設計・施工を行う企業に関する要件であるため、見積提案者はプラントの設計・施工を行う企業が単独で行うものと理解します。従い、様式集(Word版)第3号様式に記載のある添付書類の『建業法の建築一式工事に係る特定建設業の許可証の写し』は不要と理解します。	建築一式工事を清掃施設工事に訂正します。
9	3	3			(2)				整備方式ごとによる見積徴収等の内容	実施方針はDBO方式となっています。民間委託方式に関して提出した内容はどのように使用されるのでしょうか。また、この方式で発注されることもあるのでしょうか。	VFM算出の参考資料としたいと考えています。
10	3	3			(2)				整備方式ごとによる見積徴収等の内容	見積提案書に含まれる建設費、運営費等については、要求水準書の検討、事業費の設定等に関して参考にするものであり、入札公告後に提出する価格提案書と必ずしも一致する必要はないものと理解してよろしいでしょうか。	No1をご参照下さい。
11	3	3			(2)				整備方式ごとによる見積徴収等の内容	民間委託方式で実施する場合について提出を求められておりますが、民間委託方式で実施する場合の民間事業者の維持管理運営業務の範囲が明確でないので提出を免除されるものと理解します。	建設費と運営費等について様式集をご確認の上、様式があるものについてはご回答下さい。

見積提案募集要項に係る質問の回答

N0	頁	項目番号						項目	質問等	回答
12	3	3			(2)			整備方式ごとによる見積徴収等の内容	民間委託方式の場合、維持管理運営業務の一部を民間に発注するとありますが、一部とは何が含まれており、何が含まれていないかのお考えをご教示願います。	運転管理業務と点検整備業務のことです。業務契約に関しては単年度契約とお考え下さい。
13	3	3			(2)			著作権	「本業務の範囲において公表する場合、...見積提案書の内容を無償で利用できる。」とありますが、応募者から提出される書類について、応募者の秘密情報あるいはノウハウに関わる等の理由がある箇所については、公表対象外となると考えて宜しいでしょうか。また、公表する場合は事前の協議をお願いいたします。	お見込みのとおりです。
14	3	3			(2)			著作権	公表する場合の内容は、ご協議頂けるものと理解致します。	No13をご参照下さい。
15	3	3			(2)			見積提案書の取扱い	見積提案書は非公開とありますが、一方で3.(2).では、公表する旨の記載があります。原則非公開とし、公開が必要と判断される場合事前協議頂けるものと理解します。	No13をご参照下さい。
16	3	3			(2)			見積提案書の取扱	「提出された見積提案書については・・・書換え又は撤回をすることができない。」とありますが、この見積提案書の内容は入札公告後の最終提案書の無いように対して拘束されるのでしょうか？	No2をご参照下さい。
17	3	3			(2)			見積提案書の取扱い	「提出された見積提案書については、組合の承諾無く、引き換え、書換え又は撤回することができない。」とありますが、入札公告後の技術提案については別個のものと考えて宜しいでしょうか。	No2をご参照下さい。
18	3	3			(2)			見積提案無効に関する事項	『組合殿が特に指定した事項』とありますが、具体的にご教示願います。	現時点では特にありません。
19	4	3			(3)		ア	公開日	質問回答の公開日を平成22年6月21日(月)とされておりますが、見積提案書の提出期限(平成22年8月27日(金))まで2ヶ月弱しか期間がないことから、前広の回答を要望いたします。	見積募集要項どおり、6月21日とします。
20	4	3			(3)			参加表明書の提出	参加表明書の提出について綴り方及びファイルの指定はありませんが、任意と理解してよろしいでしょうか。	パイプファイル形式として下さい。
21	4	3			(3)			参加表明書の提出	参加表明書の提出は見積提案への参加表明であり、入札公告以降の参加とは無関係と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、実施方針 2.(3). (オ)に記載のとおり、本事業の入札への参加は、本見積提案に参加することを条件としております。
22	4	3			(3)			参加表明書の提出	『提出書類は、正本1部を提出する。』とありますが、ファイリング等の体裁に留意することがあればご教示願います。	パイプファイル形式として下さい。
23	5	3			(3)		I	提出書類	電子データについては、様式集についてはご指定のエクセル、ワードデータにて提出し、その他図面、説明資料についてはPDF形式での提出と理解でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
24	5	3			(3)		I	提出書類	様式集に枚数指定が無い書類については、制限無しと考えて宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
25	5	3			(3)		I	提出書類	様式集に指定が無く「A 3 よこ」「A 4 たて」としか記されていない書類については、書式は自由でしょうか？又は枠など第13号様式などに準じた方が宜しいでしょうか？	書式は自由で構いません。
26	5	3			(3)		I	提出図書	見積提案書綴込みファイル様式について指示はありませんが、各社判断でよろしいでしょうか。	パイプファイル形式として下さい。
27	5	3			(3)		カ	計画諸元の提出	提出に際し、指定のフォームはございますでしょうか。酸素、水分割合についても体積%の数値を提出するとの理解でよろしいでしょうか。また、数値は3 炉分の数値との理解でよろしいでしょうか。	指定のフォームはありません。 酸素、水分割合は、お見込みのとおりです。数値については、1炉分の数値(低質ごみ、標準ごみ、高質ごみ)をご提出下さい。
28	5	3			(3)		カ	見積提案書の提出 力計画諸元の提出	煙突排出ガス諸元についての回答は、電子メールのみで任意様式と理解してよろしいでしょうか。	No27をご参照下さい。
29	5	3			(3)			見積提案書の提出	入札公告以降、見積提案書の内容について、要求水準書に抵触しない範囲であれば変更することは可能でしょうか。	No2をご参照下さい。

見積提案募集要項に係る質問の回答

N0	頁	項目番号							項目	質問等	回答
30	5	3			(3)				見積提案書の提出	見積提案書は、実施方針に記載のあります落札者選定における審査委員も閲覧されるのでしょうか。また、見積提案書に係るヒアリングには、審査委員の方々も同席されるのでしょうか。	審査委員の閲覧を考えています。また、ヒアリングは、審査委員の参加も想定しています。
31	5	3			(3)				見積提案書の提出	A3資料はA4折として、A4サイズのパイプファイルでの提出で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
32	5	3			(3)				見積提案書の提出	見積提案書及び見積提案書参考資料を1冊のパイプファイルもしくは分冊での提出で宜しいでしょうか。	なるべく、1冊のパイプファイル形式で提出願います。その際、インデックスシール等を使用するなど、資料の内容が分かるよう整理して下さい。
33	5	3			(3)				見積提案書に係るヒアリングの開催	組合殿並びに審査委員会委員殿によるヒアリングと考えて宜しいでしょうか。	No30をご参照下さい。
34	5	3			(3)				見積提案書に係るヒアリングの開催	ヒアリングの持ち時間はどの程度をお考えでしょうか。	2時間程度を想定しています。
35	6	3			(3)		ウ	3)	見積提案書に係るヒアリングの開催	見積提案書の改訂版の提出にあたっては、CD-ROMによる電子データの提出は不要と考えて宜しいでしょうか。	電子データの提出も併せてお願いします。
36	6	3			(3)		ウ	4)	見積提案書に係るヒアリングの開催	「ヒアリングの議事録は公開することがある。」とありますが、応募者の秘密情報あるいは提案ノウハウに関わる等の理由がある箇所については、公開対象外となると考えて宜しいでしょうか。また、公開する場合は事前の協議をお願いいたします。	お見込みのとおりです。
37	6	3			(3)		ウ		留意事項	『4)ヒアリング時の議事録は公開することがある。』とありますが、公表に際しては事前連絡及び協議をお願い致します。	お見込みのとおりです。
38	6	3			(3)		ウ		留意事項	『4)ヒアリング時の議事録は公開することがある。』とありますが、公開は最終的な落札者決定後に行われるものと理解します。	各企業に共通認識として頂きたい事項についてのみ、事前に公開します。各企業のノウハウに関する事項は公開しません。
39	7	2	2		(3)			1)	添付資料 提出資料の構成 施設概要説明書	1)施設全体配置計画の考え方(全体配置図)と2)全体動線計画の考え方(車両動線計画図)は同一図面で作図してよろしいでしょうか。	別図として下さい。
40	7	2	2		(3)			3)	添付資料 提出資料の構成 施設概要説明書	2.2(3)3)プラント機器配置図(縦断、横断図)と2.2.2(3)3)機器配置断面図(縦断、横断図)は同一図面で作図してよろしいでしょうか。	可とします。
41	8	2	2	1	(2)			12)	ボイラ、発電設備	『ボイラ、発電設備(発電効率が確認できるもの、非常用発電設備を含む)』とありますが、非常用発電設備を含むとは、第15号様式での非常用発電機常用化時を想定し、これを含んだ効率とするということでしょうか。	発電設備の基本数値計算書内に非常用発電設備の計算書を含めて記載して下さい。その際、常用化した非常用発電設備を提案される場合は、効率も記載して下さい。
42	8	2	2	1	(3)				添付資料 提出書類の構成	(3)機器の品質管理についての考え方、アフターサービスの考え方。(外注を含む) (4)全炉停止期間について(日数、対応) (5)省エネルギー機器(建築設備も含む)の採用の考え方 上記については”A4たて”での記載で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
43	8	2	2	2	(1)				建築概要【A4たて】	焼却処理棟、管理棟が各々別記載となっておりますが、運営・維持管理上、機能的で合理的な配置計画を前提に、合棟を提案することは可能でしょうか。	別棟を基本とします。ただし、合棟の提案を不可とするものではありません。
44	8	2	2	2	(1)				建築概要【A4たて】	『2)焼却処理棟の計画』『3)管理棟の計画』『7)煙突の計画』とはどのような内容を記載すれば宜しいでしょうか。	要求水準書(案)に記載の内容を踏まえた上で、基本的な考え方を示して下さい。
45	8	2	2	2	(3)				添付資料 提出書類の構成 土木建築に関する要件	図面の縮尺については、ご指定がありますか?A3用紙に入らない場合は織り込みは可能でしょうか?それとも、事業者の判断にてA3用紙に入る縮尺にての作図で宜しいでしょうか?	縮尺の指定はありません。A3を基本として、作成して下さい。
46	8	2	2	2	(3)				添付資料 提出書類の構成 土木建築に関する要件	図面中に記載する必要がある事項がありましたなら、ご提示ください。	図面として必要な事項を記載して下さい。

見積提案募集要項に係る質問の回答

N0	頁	項目番号						項目	質問等	回答
47	その他							ご回答内容	質問回答に際しては、「原案通りとする」のみでなく、その理由等も回答願います。	-
48	その他							現地調査	現地調査を行うことは可能でしょうか。	希望があれば、対応可能です。
49	その他							質問回答	質問に対する回答が6月21日となっておりますが、参加表明書、応募資格確認申請書および建設実績にかかる質問については、回答日を早めていただきたくお願いいたします。	No19をご参照下さい。

見積提案募集要項（様式集）に係る質問の回答

NO	号	枝	項目	質問等	回答
1	2		第2号様式 参加表明書	会社名は関係市町のいずれかの競争入札参加資格者名簿に記載のものと理解してよろしいでしょうか。（本店から支店／支社に委任し、指名願を提出している場合においても、委任者である本店からの参加表明が認められると考えてよろしいでしょうか。）	お見込みのとおりです。
2	2		第2号様式 参加表明書	参加証明書等各書類の代表者印について、関係市町の入札参加資格申請において委任先を設けている場合は、その委任先の代表者印を使用するものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	3		第3号様式	入札公告による資格審査申請において、プラントの設計・施工企業の応募参加資格確認では本応募資格確認申請で提出添付書類を再度提出させていただくことになるのでしょうか。それとも本応募にて資格確認済みとして添付書類については免除されるところと考えて宜しいのでしょうか。	再度提出となります。
4	3		第3号様式	会社概要の書式に指定はありませんので、会社パンフレットを使用してもよろしいでしょうか。	必要事項をパンフレットより抜粋して下さい。
5	3		第3号様式	業務経歴書の書式に指定はありませんが、どのような書類が必要かご教示ください。	書式は自由書式とします。また、内容は会社全体の代表的な業務経歴が必要です。
6	3		第3号様式	(1)登記簿謄本は原本が必要でしょうか。 (2)登記簿謄本は履歴事項全部証明書でよろしいでしょうか。また、参加資格認定基準日の何ヶ月以内のものが有効でしょうか。	(1) 証明書は原本が必要です。 (2) 前段はお見込みのとおりです。参加資格認定基準日の3ヶ月以内のものを有効とします。
7	3		第3号様式	滞納のない証明書は原本が必要でしょうか。また、参加資格認定基準日の何ヶ月以内のものが有効でしょうか。	証明書は原本が必要です。 参加資格認定基準日の3ヶ月以内のものを有効とします。
8	3		第3号様式	競争入札参加資格審査申請受付書の写しは、組合を構成する市町村の何れかの審査申請受付書で宜しいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	3		第3号様式 応募資格確認申請書	応募資格確認書類の(1)会社概要と(3)○会社概要(最新のもの)とは同様で、会社カタログ等を添付すればよろしいでしょうか。	同様のものとお考え下さい。なお、書式は自由書式とします。また、内容は本業務に同種または同様な業務経歴として下さい。
10	3		第3号様式 応募資格確認申請書	応募資格確認書類の(1)業務経歴書は、営業の沿革等を添付すればよろしいでしょうか。また、任意様式と理解してよろしいでしょうか。	No5をご参照下さい。
11	3		第3号様式 応募資格確認申請書	応募資格要件を証明する書類として、建築一式工事に係る特定建設業の許可証の写しとありますが、清掃施設工事の誤りでしょうか。	清掃施設工事に訂正します。
12	3		第3号様式 応募資格確認申請書	応募資格確認書類のうち、各納税証明書類および法人登記簿謄本についても、写しでよろしいでしょうか。	No6・7をご参照下さい。
13	3		第3号様式 応募資格確認申請書	添付書類「滞納のない証明書」について、連結納税を実施している場合、法人税については納付期限はH22.7.31であり未納の場合が考えられるため、平成20年度について滞納のないことを証明すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	3		第3号様式 応募資格確認申請書	添付書類「(1)会社概要」と「(3)会社概要(最新のもの)」は同じものと理解してよろしいでしょうか。また、会社案内等をご提出することによろしいでしょうか。	No9をご参照下さい。
15	3		第3号様式 応募資格確認申請書	添付書類「業務経歴書」の必須項目をご教示願います。また、ご指定様式がないことから書式問わないと考えてよろしいでしょうか。	No5をご参照下さい。
16	4		第4号様式	実績を有していることを証する書類は、契約書及び仕様書の抜粋もしくは施設パンフレットなど実績要件を満たしていることがわかる資料を添付することで宜しいでしょうか。	様式に記載して下さい。
17	4		第4号様式	1炉90日以上連続運転実績については、資料の添付は必要でしょうか。また、必要な場合はどのような資料が必要かご教示ください。	応募資格が判断できる必要最小限の具体的な項目を記入し、社判を押して証明したもので構いません。なお、パンフレットも添付して下さい。
18	4		第4号様式 建設実績	建設実績の施設概要記載内容について、『応募資格が判断できる必要最小限の具体的な項目』とありますが、以下の項目との理解でよろしいでしょうか。 炉形式 炉規模（t/日・炉）及び炉数（炉） 発電設備容量（kW） 平成22年5月1日時点での稼動実績期間 1炉90日以上連続運転実績の有無	実施方針に記載の内容で提出して下さい。
19	4		第4号様式 建設実績	備考欄に上記の実績を有していることを証する書類を添付することとありますが、その書類とはどのようなものでしょうか。	No17をご参照下さい。
20	4		第4号様式 建設実績	施設名称（規模）の欄の（規模）は、施設規模を（ ）書にて付記するものと理解すればよろしいでしょうか。	施設の総規模として下さい。
21	4		第4号様式 建設実績	備考1にある実績を有していることを証する書類は、契約書の鑑（写）、施設カタログを添付すればよろしいでしょうか。	No17をご参照下さい。

見積提案募集要項（様式集）に係る質問の回答

NO	号	枝	項目	質問等	回答
22	7	1	第7号様式-1 第7号様式-2	員数については、様式記載済みの数量に対して、見積提案数量がある場合は修正の上提出させていただくことで宜しいでしょうか。	括弧書きのものは提案数量に変更できます。
23	7	1	第7号様式-1 第7号様式-2	建設費見積内訳書に指定のない「独自提案可能な機器」に関しては、関係する機器に含めるまたは適宜「行を追加」してもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
24	7	1	第7号様式-1 第7号様式-2	-5.通風設備 8.煙突の項目には「煙突内筒金額」を記載し、その他については . 建築工事 3.煙突に区分して金額を記載することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
25	7	1	第7号様式-1 第7号様式-2	-12.余熱利用設備に関しては、要求水準書(案)「P.109に記載の機器のみの金額」を計上し、その他に関しては「建築機械設備工事」として計上することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	7	3	第7号様式-3 建設費	交付対象外の欄にプラント設備工事は含まれておりませんが、プラント設備工事においても交付対象外となる工事が若干あるものと考えます。現見積段階においては、それらの工事費は考慮せず、様式に従って記載するものと解釈してよろしいでしょうか。	プラント設備工事において交付対象外となる工事があると判断される場合は、適宜行を追加して記載して下さい。（内容が分かるようにして下さい。）
27	7		第7号様式 建設費	建設費の算出にあたり、「民間委託方式」と「DBO方式」の2方式の提出を求められております。 建設請負契約に係る要求水準の内容は一般的な「公設」の内容と同様にシステムから各機械の詳細まで規定されており、設計から施工に至るまでの承諾・検査の手続等も「公設」契約と同様の規定がなされております。 現時点での資料を拝見する限り、建設費に差異は発生しないと考えますが、2方式の建設費を算出する趣旨をご教示願います。	2方式の建設費を算出する目的は、VFM算出に際しての根拠資料とすることです。差異が発生しない場合も記入して下さい。
28	7		第7号様式 建設費見積内訳書 第8号様式 運営費 第9号様式 薬剤単価等 第12号様式 事業収支計画	各様式の記載単位は円と理解してよろしいでしょうか。 上記 が見込みどおりの場合、記載欄が小さく表示されない箇所は、文字を小さくして記載することとしてよろしいでしょうか。	第7号様式- 1 及び 2 は円単位とし、それ以外は千円単位として下さい。
29	7		第7号様式 建設費交付対象内外内訳表(DBO)	下欄その他のモニタリング費、金融組成費はどのような費用項目を想定していますか。	モニタリング費は、公共サイドのモニタリング費用であり、記載は不要のため、「 - 」表示としています。金融組成費は金融機関の手数料であり、見込まない場合は「0」の記入をお願いします。
30	8		第8号様式 DBO	運営費の算定根拠とする焼却炉の運転計画をご教示下さい。 各炉運転日数、休炉日数、炉立上/立下回数 各社提案の場合は、平成28 年度の計画処理量約127,700 t/年をH28～H53年の各年度のごみ処理量とし、運転計画は提案とさせていただくことで宜しいでしょうか。	前段はご提案下さい。後段の計画処理量については別紙をご参照下さい。
31	8		第8号様式 DBO	DBOの場合の金属類の売却単価は提案単価で記載させていただいて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
32	8		第8号様式 DBO	DBOの場合の様式にある売電額には、余剰電力売却及びRPS証書の売電収入の合計を記載するものとして宜しいでしょうか。 本表においては民間事業者に付与されるインセンティブは考慮しないものとして宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。但し、余剰電力売却とRPS証書の収入とは分けて記載して下さい。
33	8		第8号様式 DBO	DBOの場合の様式にある売電額について「施設の余剰電力の売電及び売電収入（新エネルギー等電気量含む）は、原則として組合とする。」ということから、売電、RPS証書のご指定単価をご教示下さい。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
34	8		第8号様式 DBO	DBOの場合の様式にある運営費（サービス対価）は、組合殿よりいただける委託料を記載することで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
35	8		第8号様式 運営費	運営費について、民間委託方式とDBO方式にて各々提出する方式となっておりますが、単年度契約で発注する場合での設備機器について、特定されたものがあれば、ご教示願います。	特にありません。
36	8		第8号様式 運営費	全て「税抜き」で記入すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
37	8		第8号様式 運営費	運営費は、将来の物価変動等、予期せぬ変動は考慮しないものと解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
38	8		第8号様式 運営費	表中に「-」とされている項目については、記入する必要がないと解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
39	8		第8号様式 運営費	本表に記入する費用は、平準化する必要はないと解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
40	8		第8号様式 運営費	法定点検費とは、法定点検を受検するための手数料と解釈してよろしいでしょうか。また、法定点検に伴う機器の整備費用は点検検査費（法定以外）に含むものと解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

見積提案募集要項（様式集）に係る質問の回答

NO	号	枝	項目	質問等	回答
41	8		第8号様式 運営費	プラント更新費：プラントの大規模改修工事費とありますが、大規模改修工事とはどの程度の改修工事をお考えでしょうか。定義があればご教示願います。	運転期間を考慮し、想定の上、記入して下さい。
42	8		第8号様式 運営費	注釈に『建物大規模修理・・・（事業期間に1回）』とありますが、実施の可否は提案によるものと理解します。	事業期間に1回行うものとして記入して下さい。
43	8		第8号様式 運営費	注釈に『大規模改修工事』とありますが、定義についてご教示願います。	No41をご参照下さい。
44	8		第8号様式 運営費	RPS証書販売単価、電力単価（売電、買電）について想定されているものがあればご教示願います	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
45	8		第8号様式 運営費	様式では26年間分の欄が設けられていますが、25年間分に改めてよろしいでしょうか。	26年目に自己資本の精算、法人税等の納付等に要する費用を記載して下さい。
46	8		第8号様式 運営費 (DBO)	各年度合計欄と第12号様式の各年度営業利益が一致するように作成すればよいのでしょうか。 第8号様式(DBO)と第12号様式との整合についてご教示ください。	お見込みのとおりです。
47	8		第8号様式 運営費 (DBO)	運営費(サービス対価)はどのように記入すればよろしいでしょうか。また、最下行の合計は何を記入すればよろしいでしょうか。	No34をご参照下さい。 合計は支出・収入の差し引き金額を記入して下さい。
48	8		第8号様式 運営費 (民間委託方式)	最下行の合計は何を記載すればよろしいでしょうか。	支出・収入の差し引き金額を記入して下さい。
49	8		第8号様式 運営費 (民間委託方式)	見積提案募集要項、P.3にて民間委託方式の定義では「・・・維持管理運営業務の一部(運転管理業務・点検整備業務等)を民間に発注する・・・」とありますが、本様式では委託費欄は「-」となっております。 本様式の歳出欄については、維持管理補修費のみ回答すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
50	8		第8号様式 運営費 (民間委託方式)	組合様歳入欄の項目を提案者にて埋める場合には、各項目の単価をご提示願います。 または、量のみ回答することでもよろしいでしょうか。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
51	8		第8号様式 運営費 (民間委託方式)	記載部分のみでは組合様歳入歳出全てを表している訳ではありませんが、合計欄は歳入 - 歳出の値を記載しておけばよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
52	8		第8号様式 民間委託方式	運営費の算定根拠とする焼却炉の運転計画をご教示下さい。 各炉運転日数、休炉日数、炉立上/立下回数	ご提案下さい。
53	8		第8号様式 民間委託方式	民間委託方式の様式において余剰電力売却およびRPS証書の売電を歳入として記載する欄がございますが、「施設の余剰電力の売電及び売電収入（新エネルギー等電気量含む）は、原則として組合とする。」ということから、売電、RPS証書のご指定単価をご教示下さい。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
54	8		第8号様式 民間委託方式	民間委託方式の場合は金属類の売却は組合殿となりますが、ご指定の売却単価をご教示下さい。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
55	8		第8号様式 民間委託方式	歳出欄のその他には具体的には何を記載すれば宜しいでしょうか。	その他想定される項目があれば、記載して下さい。
56	8		第8号様式 運営費 第9号様式 薬剤単価等	光熱水費・用役費・金属類売却について指定単価がありましたらご教示願います。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
57	8		第8号様式 運営費 第9号様式 薬剤単価等	光熱水費・用役費等試算に当たり、年間処理量127,700t/年は各炉定格処理量170t/日・炉では割り切れないため、751日・炉/年運転（127,670t/年処理）として算出してよろしいでしょうか。	計画処理量（別紙参照）で算出して下さい。
58	9		第9号様式 薬剤単価等	薬剤単価等についてはDBOの場合と考え、単価についてはご指定がなく、各社提案とさせていただくことで宜しいでしょうか。 ご指定単価がある場合ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
59	9		第9号様式 薬剤単価等	年間使用量の算定根拠となる運転計画をご教示下さい。 または、DBOの運営費と同様に、平成28年度の計画処理量約127,700 t/年をH28～H53年の各年度のごみ処理量とし、運転計画（各炉運転日数、休炉日数、炉立上/立下回数）は提案とさせていただくことで宜しいでしょうか。	見積提案の計画処理量は別紙を参照して下さい。なお、運転計画はご提案下さい。
60	10		第10号様式 資本金の設定に対する考え方	SPCの資本金の設定にあたって、運営費は毎月お支払い頂けることを前提に資本金を設定してよろしいでしょうか。 また、今回提示させて頂く資本金は飽くまで概算であり、最終的に提案時の資本金額を拘束するものでないとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 最終的に提案時の資本金額を拘束するものではありませんが、可能な限り、最終提案時の資本金額に近い数字をご記入下さい。

見積提案募集要項（様式集）に係る質問の回答

NO	号	枝	項目	質問等	回答
61	10		第10号様式 資本金の設定に対する考え方	SPCの負うリスクが契約書(案)で提示されていないので不明です。そのため必要な資本金が設定できません。また、運営委託契約が締結されている場合、SPCの運営費は開業期間も支払を受けられるのでしょうか。	リスク管理方針書（案）を用いて可能な限り設定して下さい。どうしても金額が設定できない場合は、資本金を設定する上での考え方をご記入下さい。なお、開業期間の支払いは見込んでいません。
62	11		第11号様式 運営人員体制（DB0）	運営人員体制には、廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）、ボイラ・タービン主任技術者、電気主任技術者も含む体制として記載すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
63	11		第11号様式 運転人員体制	本表にない役職員を配置する場合は、適宜加筆してよろしいでしょうか。また、SPCの人員も含めて記入するものと解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
64	12		第12号様式 事業収支計画（DB0）	運営開始後の収入と支出は、第8号様式運営費（DB0）の収入と支出と同じということでしょうか。	お見込みのとおりです。
65	12		第12号様式 事業収支計画（DB0）	用役費等の算定根拠とする焼却炉の運転計画をご教示下さい。 各炉運転日数、休炉日数、炉立上/立下回数 各社提案の場合は、平成28年度の計画処理量約127,700 t/年をH28～H53年の各年度のごみ処理量とし、運転計画は提案とさせていただくことで宜しいでしょうか。	ご提案下さい。計画ごみ量については、別紙をご参照下さい。
66	12		第12号様式 事業収支計画（DB0）	収入に”その他”欄がございますが、本表においては民間事業者に付与される売電のインセンティブは考慮しないものとして宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
67	12		第12号様式 事業収支計画（DB0）	収入欄の合計金額は第8号様式運営費（DB0）の歳入欄の小計金額と合わせることで宜しいでしょうか。 同様に支出欄の合計金額は第8号様式運営費（DB0）の歳出欄の小計金額と合わせることで宜しいでしょうか。 第8号様式運営費（DB0）様式と項目が若干こととなりますが、各々で該当しない項目はそれぞれその他の項目にまとめる形で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。
68	13		第13号様式 施設保全計画についての考え方 第14号様式 売電を増加させるための提案 第15号様式 非常用発電機の常用化についての説明 第17号様式 環境教育及び環境情報発信機能についての説明	A4判 5枚以内との記載がありますが、図・表等の添付資料も含めた枚数との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
69	14		第14号様式 売電を増加させるための提案	売電収入に係るインセンティブを考慮する考えがあるとのことですが、現状想定されている具体的なインセンティブ内容があればご教示願います。	ご提案下さい。
70	15		第15号様式	非常用発電機の常用化については、本項目にて検討結果を記載するものとし、その他の提出資料（建設費、運営費、事業費、図面等）においては考慮しないものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
71	16		第16号様式 用役費（電気関係）	「施設の余剰電力の売電及び売電収入（新エネルギー等電気量含む）は、原則として組合とする。」ということから、売電、RPS証書のご指定単価をご教示下さい。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
72	16		第16号様式 用役費（電気関係）	買電単価については、九州電力の電力料金単価とすることで宜しいでしょうか。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
73	16		第16号様式 用役費（電気関係）	年間買電料金及び年間売電料金の算定根拠とする焼却炉の運転計画をご教示下さい。 各炉運転日数、休炉日数、炉立上/立下回数 各社提案の場合は、平成28年度の計画処理量約127,700 t/年をH28～H53年の各年度のごみ処理量とし、運転計画は提案とさせていただくことで宜しいでしょうか。	ご提案下さい。計画ごみ量については、別紙をご参照下さい。
74	16		用役費(電気関係)	実施方針参考資料 事業スキーム図から、電気事業者との契約は貴組合が行うものと判断します。そのため、用役(電気関係)算出時の売電単価の提示をお願いします。	想定する単価（売却先等も含め）で記載して下さい。
75	18		第18号様式 リスクに関する要望	「変更希望項目」の欄には、「リスク管理方針書」における「事業リスクに係るリスク抽出シート」の通番・リスクの内容を記入すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
76	18		第18号様式 リスクに関する要望	リスク管理方針書（案）で示されている”事業リスクに係るリスク抽出シート”に基づき、ご提案させていただくことで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
77	20		第20号様式	設計図書仕様内容について、「[]内は提案を可とします。」とありますが、要求水準仕様で示される材質以外の提案（例えば耐硫酸露点腐食鋼に対して、SS400での提案）も可能と考えて宜しいでしょうか。	[]書きのみ提案可とします。

見積提案募集要項（様式集）に係る質問の回答

NO	号	枝	項目	質問等	回答
78	20		第20号様式 設計仕様書	貴社設計仕様欄の〔 〕内は提案を可とする旨の説明が記載 されております。要求水準書仕様が指定されている項目につい ても貴社設計仕様欄が〔 〕となっていることから、8月27 日提出期限の見積提案書においては、要求水準書（案）と同等 機能を満たすことを前提に、記載事項とは異なる提案も可能と の理解で宜しいでしょうか。また、提案事項採用の可否につい ては、見積提案書提出後のヒアリングでの組合殿との協議を経 て10月公表予定の要求水準書に反映されるものとの理解でよ ろしいでしょうか。 見積提案に際し、要求水準書（案）より変更不可の項目があれ ば、明示いただきますようお願いいたします。	要求水準書に示す指定した形式・数量・主要項目（材質 等）は変更不可です。それ以外の〔 〕書きのものは、変更可能です。
79	21		第21号様式 物質収支	蒸気復水収支について、『M1：設計点』の記載がありますが、 蒸気タービン設計点との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
80	21		第21号様式 物質収支	敷地内において、本工事範囲外への設備への熱供給は無いもの との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。