

福岡都市圏南部工場維持管理記録（1号炉）

更新日

令和8年10月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,914	2,694	62	4,015	3,153	3,481						
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	938	947	—	930	939	929						
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	161	161	—	161	161	162						
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	1	—	1	2	2						
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月13日	5月14日	—	7月10日	8月6日	9月24日						
	測定結果通知日		—	5月7日	6月2日	—	8月3日	8月25日	10月15日						
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	1未満	1	—	1未満	1	1未満						
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	31	33	—	42	34	35						
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月6日	—						
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	9月9日	—						
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.000077	—						

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和8年10月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	324	4,014	4,075	4,059	3,188	1,637						
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	942	949	937	931	935	942						
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	163	164	163	162	162						
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	1	1	1	1	2	3						
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	—	5月15日	6月3日	7月10日	8月7日	9月24日						
	測定結果通知日		—	—	6月2日	7月1日	8月3日	8月25日	10月15日						
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	—	1	1未満	1	1未満	1未満						
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	—	28	31	27	23	22						
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月7日	—						
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	9月9日	—						
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—	—	0.00022	—						

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和8年10月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,944	3,985	4,037	1,210	—	2,938						
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	944	947	944	952	—	949						
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	159	160	161	161	—	162						
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	2	1	2	—	2						
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月14日	5月15日	6月3日	7月9日	—	9月25日						
	測定結果通知日		—	5月7日	6月2日	7月1日	8月3日	—	10月15日						
	ばいじん	測定結果	g/m ³ N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満						
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (K値規制17.5)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満						
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (約430以下)	1未満	1未満	1	4	—	1未満						
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	36	36	40	38	—	36						
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—	—	分析中						
	測定結果通知日		—	—	—	—	—	—							
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	—	—	—	—	—							

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）